

Nordmarken Vand
Højager 9
4040 JyllingeAnalyserapport nr. 20220627/013
14. juli 2022
Blad 1 af 1Kopi til:
Jupiter (GEUS)
DVN

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				
Temperatur	16,1	°C	Prøvested:	Bryggers Strandagervej 6
Lugt*	Ingen lugt		Prøvedato:	2022-06-15 Kl. 12:47
Smag*	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Farve*	Ingen			
Udseende*	Klar			

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimal v. 22°C			2	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,15
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	2,8	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet		FNU	0,29	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH		pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	63,3	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe	mg/l	0,021	0,2	DS225:1939 mod.	10%
Ilt	O ₂	mg/l	9,8		DS/EN 5814:2012, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2022-06-15 rapport nr. 20220627/012

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, EH, laborant